

Информация о проверках, проведенных в МБДОУ «Детский сад №154» в 2024 году
(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование органа, проводившего проверку	Срок проведения проверки	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Меры, принятые по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок	Меры ответственности, примененные к руководителю (другому работнику учреждения, дата и номер приказа)
1.	Управление Роспотребнадзора по Рязанской области	30.07.2024г.	Над правым крылом здания течь мягкой кровли.	Проведен ремонт мягкой кровли.	-
			В помещении групповой ячейки из-за протекания кровли при включении света замыкают светильники.	Произведен ремонт светильников.	-
			В детском саду допускается использование мебели с дефектами и повреждениями – кровати в спальнях групповых ячеек №№5,6,8,9,10,12,14,15.	Написано письмо (19.08.2024г. исх.№83) в УО и МП г. Рязани о выявленных нарушениях в ходе проверки Управления Роспотребнадзора по Рязанской области и о выделении необходимых средств на устранение данного нарушения.	-
2.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рязани Главного управления МЧС России по рязанской области	01.08.2024г.	Проведена профилактическая беседа о соблюдении требований пожарной безопасности.	-	-
3.	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Рязанской области.	24.09.2024г.	не выявлены	-	-

Заведующий МБДОУ «Детский сад №154»

Подгурская С.А.

